

|   |   |
|---|---|
| Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:   |   |
| Дата  | Учетный номер   |
| 22.08.2023  | 18230061000207352349  |
| Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:<br><br><a href="https://private.proverki.gov.ru/private/pm/17424439">https://private.proverki.gov.ru/private/pm/17424439</a> |  |
| Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения профилактического мероприятия с органами прокуратуры: Не требует согласования   |   |



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска  
 426019, г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15 т. 74-16-20, тел./факс 74-16-20  
 E-mail: lengpn@18.mchs.gov.ru

г. Ижевск

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**  
**о недопустимости нарушения обязательных требований**  
**от «22» августа 2023 г. № 03/74**

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №51» ИНН:1832019742

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. В ходе проведения профилактического визита 03.08.2023 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №51» ИНН:1832019742 обнаружены факты о нарушениях требований пожарной безопасности, не влекущих угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при эксплуатации здания с нарушениями требований пожарной безопасности по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, городок Машиностроителей, 109.

В здании, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, городок Машиностроителей, 109 не соблюдаются положения нормативно —

правовых актов и нормативных документов РФ в области пожарной безопасности, а именно: п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст.ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

Соответственно, на основании ст. 3,4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.) (далее — Федеральный закон), правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом регулировании», Федеральный закон «О пожарной безопасности» и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, следовательно, техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к процессам проектирования, эксплуатации, хранения, реализации.

Учитывая вышеизложенное, при осуществлении федерального государственного пожарного надзора выявлены обстоятельства, свидетельствующие о нарушениях требований пожарной безопасности на объекте надзора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №51», расположенного по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, городок Машиностроителей, 109, а именно:

- допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке;

- руководитель организации не организовал работ по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении

пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утверждён (фактически отсутствует).

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанное действия (бездействие) может привести/приводит к нарушению  
приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований  
следующего обязательного требования пожарной безопасности:

п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст.ст.4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

### ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований  
указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при  
законодательства в области пожарной безопасности по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, городок Машиностроителей, 109. Об исполнении предостережения уведомить ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в срок не позднее 25.10.2023 года на электронный адрес lengpn@18.mchs.gov.ru или по телефону 8 (3412) 74-16-20.

Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заместитель главного государственного инспектора  
города Ижевска по пожарному надзору

  
А.П.Антонов

Предостережение подготовил заместитель главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Антонов Александр Петрович, телефон 74-16-20, электронный адрес lengpn@18.mchs.gov.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Копию предостережения получил:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Предостережение направлено в электронном виде на адрес электронной почты —  
sc051@IZH-SHL.UDMR.RU  
«22» августа 2023 г.

*Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99  
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99*