


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата
22.08.2023

Учетный номер
18230061000207352223

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/17424313>



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения профилактического мероприятия с органами прокуратуры: Не требует согласования



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426019, г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15 т. 74-16-20, тел./факс 74-16-20
E-mail: lengpn@18.mchs.gov.ru

г. Ижевск

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований
от «22» августа 2023 г. № 03/73

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №51» ИНН:1832019742

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. В ходе проведения профилактического визита 03.08.2023 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №51» ИНН:1832019742 обнаружены факты о нарушениях требований пожарной безопасности, не влекущих угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при эксплуатации здания с нарушениями требований пожарной безопасности по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, городок Машиностроителей, 61.

В здании, расположенном по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, городок Машиностроителей, 61 не соблюдаются положения нормативно —

правовых актов и нормативных документов РФ в области пожарной безопасности, а именно: п.п.2(1),13,17,23,54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст.ст.4,6,28,53,78,83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 4.1 СП 2.13130.2020; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020.

Соответственно, на основании ст. 3,4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.) (далее — Федеральный закон), правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом регулировании», Федеральный закон «О пожарной безопасности» и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, следовательно, техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к процессам проектирования, эксплуатации, хранения, реализации.

Учитывая вышеизложенное, при осуществлении федерального государственного пожарного надзора выявлены обстоятельства, свидетельствующие о нарушениях требований пожарной безопасности на объекте надзора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №51», расположенного по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, городок Машиностроителей, 61, а именно:

- допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке;

- руководитель организации не организовал работ по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за

автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утверждён (фактически отсутствует);

- допускается эксплуатация здания без проектной (технической) документации, содержащей пожарно-технические характеристики. Указанная документация не представлена;

- на объекте защиты проектная документация на системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) отсутствует;

- перед наружной дверью эвакуационного выхода из здания (западная сторона) не предусмотрена горизонтальная входная площадка шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери;

- Руководитель организации не обеспечил содержание пожарных лестниц в исправном состоянии (фактически имеют механическую деформацию).

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) может привести/приводит к нарушению

приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

следующего обязательного требования пожарной безопасности:

п.п.2(1),13,17,23,54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст.ст.4,6,28,53,78,83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 4.1 СП 2.13130.2020; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020.

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований
указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при
законодательства в области пожарной безопасности по адресу: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, городок Машиностроителей, 61. Об исполнении

предостережения уведомить ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в срок не позднее 25.10.2023 года на электронный адрес lengpn@18.mchs.gov.ru или по телефону 8 (3412) 74-16-20.

Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заместитель главного государственного инспектора
города Ижевска по пожарному надзору



А.П.Антонов

Предостережение подготовил заместитель главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Антонов Александр Петрович, телефон 74-16-20, электронный адрес lengpn@18.mchs.gov.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Копию предостережения получил:

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

Предостережение направлено в электронном виде на адрес электронной почты —
sc051@IZH-SHL.UDMR.RU
«22» августа 2023 г.

*Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99*